



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Aleksandrów Kujawski, dnia 12.06.2023 r.

L.dz. P.Sz. / 4626. 4627 /23

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr: 10/2023
www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl
www.ezamowienia.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 10/2023 w trybie podstawowym na Modernizację pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną opublikowanego na platformie e-zamowienia dnia 15.05.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00215604

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wyjaśnia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie Nr 1

Sieć LAN-czy Inwestor ma wydzieloną serwerownię na piętrze 2. – jeśli nie to należałoby wydzielić takie pomieszczenie - najlepiej pod serwerownią na III piętrze

Odpowiedź Nr 1

Nie.

Pytanie Nr 2

SSP- Informuję, że w celu uruchomienia systemu SSP w Sali opieki kardiologicznej konieczne trzeba doprowadzić pętle z centrali SSP w piwnicy (nie można podpiąć się do istniejącej pętli z piętra +3 Rehabilitacja).

Odpowiedź Nr 2

Stary system.

Pytanie Nr 3

SP- System przywoławczy, który będzie obejmował łazienki + salę musi posiadać centralkę proszę o wskazanie jej lokalizacji.

Odpowiedź Nr 3

Dyżurka pielęgniarek.

Pytanie Nr 4

IE-Gdzie mają być wpięte nowe obwody zasilania 230V.

Odpowiedź Nr 4

Z istniejącej rozdzielni.

Pytanie Nr 5

CCTV- Proponujemy trasę kablową przez kondygnację +3 (Rehabilitację).



**ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski**

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



Odpowiedź Nr 5

Nie dotyczy.

Pytanie Nr 6

System płatny TV- Jakie rozwiązanie opłat jest przewidziane na remontowanej Sali Opieki Kardiologicznej oraz z w Izolatce

Odpowiedź Nr 6

Nie dotyczy.

Pytanie Nr 7 BRANŻA BUDOWLANA

Łazienki

Prace rozbiórkowe

-skucie płytek

-demontaż osprzętu

-skucie posadzek

-demontaż drzwi

Odpowiedź Nr 7

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 8 BRANŻA BUDOWLANA

Prace budowlane

-tynkowanie ścian

-wykonanie izolacji ciężkiej posadzki i cokołów

-wylanie posadzek betonowych

-wykonanie izolacji poziomych i pionowych folią w płynie

Odpowiedź Nr 8

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 9 BRANŻA BUDOWLANA

Prace wykończeniowe

-montaż płytki retyfikowanej białej 60*30 ściana do sufitu z fugowaniem fugą ceramiczną

-montaż płytki monokolor 60*60 posadzka

-montaż sufitu podwieszanego kasetonowego 60*60

-montaż drzwi płycinowych na ościeżnicy stalowej

-montaż akcesoria dla niepełnosprawnych i osprzętu Merida

-wykonanie zabudów (sufitów podwieszanych) na I Pietrze po montażu instalacji wod-kan)

Odpowiedź Nr 9

Zamawiający potwierdza. przy czym montaż płytki retyfikowanej białej 60*30 ściana do sufitu z fugowaniem fugą ceramiczną do wysokości 2 metrów.

Pytanie Nr 10 BRANŻA BUDOWLANA

Pomieszczenie sali chorych + wc (izolatka)

Prace rozbiórkowe

-skucie płytek

-demontaż osprzętu

-skucie posadzek

-demontaż drzwi

-drzwi wykucie

-demontaż sufitu w łazience I Pietro



**ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski**

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



-demontaż listw odbojnic

Odpowiedź Nr 10

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 11 BRANŻA BUDOWLANA

Prace budowlane

- tynkowanie ścian
- wykonanie izolacji ciężkiej posadzki i cokołów
- wylanie posadzek betonowych
- wykonanie izolacji poziomych i pionowych folią w płynie
- wstawienie nadproża
- zamurowanie otworu drzwi

Odpowiedź Nr 11

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 12 BRANŻA BUDOWLANA

Prace wykończeniowe

- montaż płytki retyfikowanej białej 60*30 ściana do sufitu z fugowaniem fugą ceramiczną
- montaż płytki monokolor 60*60 posadzka
- montaż sufitu podwieszanego kasetonowego 60*60
- montaż drzwi płycinowych na ościeżnicy stalowej
- montaż akcesoria dla niepełnosprawnych i osprzętu Merida
- wykonanie zabudów (sufitów podwieszanych) na I Pietrze po montażu instalacji wod-kan)
- szpachlowanie ścian sali
- malowanie pomieszczenia
- montaż odbojnic PVC (ochrona ścian pas ochronny przed uderzeniem)
- montaż sufitu w sali chorych
- montaż sufitu w łazience na I piętrze
- czy w sali chorych przewiduje się wymianę wykładziny?

Odpowiedź Nr 12

Zamawiający potwierdza, przy czym montaż płytki retyfikowanej białej 60*30 ściana do sufitu z fugowaniem fugą ceramiczną do wysokości 2 metrów.

Pytanie Nr 13 BRANŻA BUDOWLANA

Sala opieki kardiologicznej

Prace rozbiórkowe

- skucie płytek
- demontaż osprzętu
- skucie posadzek
- demontaż drzwi
- demontaż przegród PVC
- demontaż stolarki aluminiowej
- demontaż instalacji gazowych

Odpowiedź Nr 13

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 14 BRANŻA BUDOWLANA

Prace budowlane

- wykonanie izolacji poziomych styropian + folia



**ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski**

tel. centrala (054) 282 80 00, sekretariat (054) 282 80 01

fax. (054) 282 80 02

e-mail: spzcal@poczta.onet.pl



- tynkowanie ścian
- wykonanie izolacji ciężkiej posadzki i cokołów
- wylanie posadzek betonowych
- wykonanie izolacji poziomych i pionowych folią w płynie

Odpowiedź Nr 14

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 15 BRANŻA BUDOWLANA

Prace wykończeniowe

- montaż płytki retyfikowanej białej 60*30 ściana do sufitu z fugowaniem fugą ceramiczną
- montaż płytki monokolor 60*60 posadzka
- montaż sufitu podwieszanego kasetonowego 60*60
- montaż drzwi płycinowych na ościeżnicy stalowej
- montaż akcesoria dla niepełnosprawnych i osprzętu Merida
- wykonanie zabudów (sufitów podwieszanych) na I Piętrze po montażu instalacji wod-kan)
- montaż stolarki aluminiowej drzwi zimne kolor do ustalenia, podział do ustalenia
- wykonanie napowietrzników w stolarce okiennej
- w razie konieczności wykonania zabudów lub sufitów podwieszanych w sali chorych I Piętro- do uzgodnienia podczas wykonywania prac

Odpowiedź Nr 15

Zamawiający potwierdza, przy czym montaż płytki retyfikowanej białej 60*30 ściana do sufitu z fugowaniem fugą ceramiczną do wysokości 2 metrów.

Pytanie Nr 16 BRANŻA INSTALACJI SANITARNYCH + GAZY MEDYCZNE

Łazienka przy sali kardiologicznej ma zostać powiększona i dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Odpowiedź Nr 16

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 17 BRANŻA INSTALACJI SANITARNYCH + GAZY MEDYCZNE

Pozostałe łazienki wskazane w trakcie wizji lokalnej mają być wyposażone w nowe umywalki, baterie, podwieszane toalety, zamiast wanny obniżenie posadzki z odpływem, w łazience męskiej dodatkowy pisuar.

Odpowiedź Nr 17

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 18 BRANŻA INSTALACJI SANITARNYCH + GAZY MEDYCZNE

Poza salą kardiologiczną gdzie mają być zamontowane panele medyczne naścienne (8 szt) należy jeszcze zamontować dodatkowy panel w izolatce. Do wszystkich paneli należy doprowadzić tlen, sprężone powietrze i próżnię.

Odpowiedź Nr 18

Zamawiający potwierdza.

ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany treści SWZ:
 - a. Zamawiający zmienia zapisy SWZ poprzez wykreślenie w Rozdziale Nr X pkt. 20 zapisu:



„Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortal. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortal.”

2. Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień i czas na przygotowanie oferty. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia i wprowadza nowy termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą – poprzez nadanie mu w wybranych punktach brzmienia:
 - a. Zamawiający zmienia i wprowadza nowy termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą – poprzez nadanie mu w wybranych punktach brzmienia:

„Rozdział VIII SWZ termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia **20.07.2023 r.**

Rozdział XIV SWZ Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 21.06.2023 r., do godz. 10:30.**

Rozdział XV SWZ Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 21.06.2023 r., o godzinie 11:00.”**

- b. Zamawiający informuje, że dokonał również zmian treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresach opisanych jak wyżej.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.